

Ps=2,7[kW]

Zasil. z baterii fotowoltaicznej	Zasilanie z RC	Lampki kontrolne		Oświetlenie - obw. TO_1	Oświetlenie - obw. TO_2	Oświetlenie - obw. TO_3	Oświetlenie - obw. TO_4	Oświetlenie - obw. TO_6	REZERWA	REZERWA	Czujnik natężenia oświetlenia	Przekaźnik zmierzchowy	Przekaźnik czasowy 2-kanałowy	Ręczne sterowanie oświetleniem	Ręczne sterowanie oświetleniem	Stycznik pomocniczy	Oświetlenie elewacji	Oświetlenie tablic infor.	Stycznik pomocniczy	Oświetlenie zewn. terenu
1	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3,85 kW	3,85 kW			0,91 kW	0,67 kW	0,71 kW	0,2	0,10 kW									0,16 kW	0,05 kW		1,05 kW
L N PE	L N PE	L N		L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N	L N	L N	L N	L N	L N PE	L N	L N	L N PE

\pt4;UWAGI:
- poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami,
- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego i rozdzielnic zamiennych, spełniających wymogi normatywne i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- w rozdzielnicy należy pozostawić zapas wolnego miejsca - min. 30 %

pracownia projektowa **ARCHI**TRIADA
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Ołówkowa 26/7

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEGO

lokalizacja:
OBRĘB LIPINY, GM. HAJNÓWKA
Dz. Nr ew. 578/2

Inwestor:
POWIAT HAJNOWSKI, ul. A. Zina 1, 17-200 HAJNÓWKA

nazwa rysunku:
Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy oświetleniowej TO

projektant:
mgr inż. Edward Kopeć
upr. bud. 42/82/Lw

Sprawdzający
mgr inż. Irena Kopeć
upr. bud. 136/83/Lw

podpis:

branża: ELEKTRYCZNA

data: grudzień 2012

skala:

nr rysunku: E5