



- UWAGI I OBJAŚNIENIA:
- ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ
- ZWODY POZIOME NISKIE Z DRUTU FeZn Ø 8 mm
 - ZWODY PIONOWE – MASZTY O WYS. 6m
 - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE – Z DRUTU FeZn Ø 8 mm
 - PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE NA SŁUPACH UKŁADAĆ W RURACH AROTA SV32 n/t.
 - ZACISKI PROBIERCZE (W PRZEWODACH/ODPROWADZAJĄCYCH NA WYS. 1,8m NAD TERENEM)
 - ZACISKI PROBIERCZE NA SŁUPACH MONTOWAĆ W SKRZYŃKACH PROBIERCZYCH n/t.
 - PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Z PŁASKOWNIKA FeZn 25x4
 - UZIOM – SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY Z BEDNARKI Fe/Zn 30x4.

pracownia projektowa ARCHITRIADA e-mail:pracownia@architriada.eu 05-800 Pruszków ul. Olśkowa 26/7	
BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEGO	
lokalizacja: OBREĘB LIPINY, GM. HAJNÓWKA Dz. Nr ew. 578/2	
Inwestor: POWIAT HAJNOWSKI, ul. A. Żłina 1, 17-200 HAJNÓWKA	
nazwa rysunku: RZUT DACHU. PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ	
projektant: mgr inż. Edward Kopeć upr. bud. 42/82/Lw	podpis:
Sprawdzający mgr inż. Irena Kopeć upr. bud. 136/83/Lw	

branża: ELEKTRYCZNA	nr rysunku: E3
data: grudzień 2012	skala: 1:100