

1:100

1:100

POZIOM PORÓWNAWCZY 155,0 m n.p.m.

	Zbiornik na wody deszczowe V=10m3 (wykorzystanie deszczówki do spłukiwania toalet) dodatkowe wyposażenie zbiornika stanowi pompa zatapialna (przełącznik ON/OFF/automatyczne załączanie)	Filtr wody deszczowej MAXIMUS	Projektowana studnia rewizyjna PCV ⌀425 zakończona ⌀160 90°-dopływ prawy	Skrzyżowanie z projektowaną kanalizacją sanitarną ⌀160 rz.d.=166,27m n.p.m.	Projektowana studnia rewizyjna PCV ⌀425 z kinetą połączeniową ⌀160 90°-dopływ prawy	Projektowana studnia rewizyjna PCV ⌀425 z kinetą prostkową ⌀160 30° z nastawnymi kielichami ±7,5°	Rura spustowa z dachu budynku parteru
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	167,67	167,67	167,67	167,71	167,72	167,75	167,79
RZĘDNA DNA/OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]	166,48	166,49	166,51	166,58	166,60	166,69	166,76
ZAGŁĘBIENIE DNA/OSI KANAŁU [m]	-1,19	-1,18	-1,16	-1,13	-1,12	-1,06	-1,03
SPADKI, DŁUGOŚCI [%, m]		0,6% 1,82m	1,6% 1,24m	0,6% 14,9m		1,3% 6,85m	1,3% 5,6m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PVC ⌀160x4,7 SN8 SDR34 L=1,2m	PVC ⌀160x4,7 SN8 SDR34 L=0,5m	PVC ⌀160x4,7 SN8 SDR34 L=14,5m		PVC ⌀160x4,7 SN8 SDR34 L=6,8m	PVC ⌀160x4,7 SN8 SDR34 L=5,6m
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	1,82	3,06	14,46	17,93	24,78	30,38
		1,82	1,24	11,40	3,47	6,85	5,60

ZB1 F1 D3 D2 D1

pracownia projektowa **ARCHI**TRIADA
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Ołówkowa 26/7

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEGO

lokalizacja:
OBRĘB LIPINY, GM. HAJNÓWKA
Dz. Nr ew. 578/2

Inwestor:
POWIAT HAJNOWSKI, ul. A. Zina 1, 17-200 HAJNÓWKA

stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa projektu:
PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

nazwa rysunku:
PROFIL PRZYŁĄCZA KAN. DESZCZOWEJ cz.I

projektant:
mgr inż. Tomasz Liszka
nr upr. PDK/0016/POOS/07

podpis:

sprawdzający:
inż. Wojciech Pająk
nr upr. PDK/0017/PWOS/07

podpis:

branża: INSTALACJE SANITARNE

data: sierpień 2012

skala: 1:100

nr rysunku: 4