

1:100

1:100

POZIOM PORÓWNAWCZY 155,0 m n.p.m.

	Budynek pawilonu – pom. techniczne	tuk 90°	Skrzyżowanie z projektowaną kanalizacją sanitarną ø160 rz.d.=166,27m n.p.m.	tuk 19°	Projektowane ujęcie wody
RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	167,79	167,75	167,75	167,75	167,70
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU [m n.p.m.]	166,09	166,08	166,07	166,03	166,05
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU [m]	–1,70	–1,67	–1,68	–1,72	–1,65
SPADKI, DŁUGOŚCI [%, m]	0,3%			20,0m 0,3%	6,28m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 ø50x3,0 SDR17 PN10 L=26,5m				
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	4,81	4,81	6,15	20,21
	4,81		1,34	14,06	6,28

pracownia projektowa **ARCHI**TRIADA
e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszków ul. Ołówkowa 26/7

BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO - GASTRONOMICZNEGO

lokalizacja:
OBRĘB LIPINY, GM. HAJNÓWKA
Dz. Nr ew. 578/2

Inwestor:
POWIAT HAJNOWSKI, ul. A. Zina 1, 17-200 HAJNÓWKA

stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa projektu:
PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.

nazwa rysunku:
PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

projektant:
mgr inż. Tomasz Liszka
nr upr. PDK/0016/POOS/07

podpis:

sprawdzający:
inż. Wojciech Pająk
nr upr. PDK/0017/PWOS/07

podpis:

branża: INSTALACJE SANITARNE

data: sierpień 2012

skala: 1:100

nr rysunku: 3