



- UWAGA:**
- 1) Istniejące piony żelwne usunąć i wywieźć na złom (zutylikować) w porozumieniu z zamawiającym.
  - 2) Przebiecia pionów KS przez dachonów wyceniono w branży budowlanej
  - 3) Piony wyposażyć w rewizje, które należy zamontować pod stropem w piwnicy.
  - 4) Przed ułożeniem leżaków podposadzkowych sprawdzić rzędne istniejącej zew. instalacji kanalizacji sanitarnej celem zachowania ciągłości spadków grawitacyjnych.
  - 5) Od pionów do urządzeń rury wymienić na rury wielowarstwowe z tworzyw sztucznych

- |                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| TEMAT              | „MODERNIZACJA BUDYNKU Z LAT 60-TYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE W HAJNÓWCE ORAZ JEGO OTOCZENIA”. |  |
| PROJEKT WYKONAWCZY | Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Hajnówce wraz z budową windy zewnętrznej        |  |
| ADRES BUDOWY       | ul. Pitsudskiego 7, 17-200 Hajnówka, powiat Hajnówka<br>dz. nr 1631/1; 1633/26   |  |
| INWESTOR           | Powiat Hajnowski, ul. Zina 1, 17-200 Hajnówka  |  |
| RYS.               | S5   | RZUT 2 PIĘTRA - INSTALACJA WOD-KAN, HYDRANTOWA oraz WENTYLACJA ŁAZIENEK I PIWNIC |
| SKALA              | 1:100  | DATA: 08-03-2022   |
| Projektant         | Inż. Krzysztof Ciuńczyk<br>PDL/0036/POOS/06  |  |