

Zamówienia Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011.04.27 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszczce, Gmina Czeremcha"- modyfikacja treści SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania.

Tytuł	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1779 B we wsi Stawiszczce, Gmina Czeremcha"- modyfikacja treści SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania.
Numer	ZDP.DT.272.9.2011
Data wydania	2011-09-27

Hajnówka 2011-09-28

Dotyczy: Zamówienia Nr ZDP.DT.272.9.2011 z dnia 2011.04.27 - Przebudowa drogi powiatowej

Nr 1779 B we wsi Stawiszczce, Gmina Czeremcha.

Zarząd dróg Powiatowych w Hajnówce, zawiadamia, że w ww. postępowaniu przetargowym wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. W związku z powyższym poniżej: 1. udziela się odpowiedzi na zadane pytania, 2. zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce modyfikuje się Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie podanym poniżej.

Pytania.

Pytanie 1

W SIWZ pkt. 6.1. ppkt 3) Zamawiający zapisał, że Wykonawca ma się wykazać posiadaniem sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, wymieniając przy tym „koparki, zagęszczarki, urządzenie odwadniające wykopy”. W związku z tym, że na przedmiotowym zadaniu nie ma robót ziemnych zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższego zapisu z SIWZ i pozostawienie tylko sprzętu rzeczywiście niezbędnego do wykonania robót czyli: samochodu samowyładowczego, urządzenia do wytwarzania masy asfaltowej, urządzenia do układania masy asfaltowej, walca.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga, aby do druku „Potencjał kadrowy” dołączyć kserokopię uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

zaproponowanego kierownictwa robót. Zgodnie z art. 25 PZP oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. § 1.1. ppkt. 7)

Zamawiający może żądać jedynie

oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. Prosimy o dołączenie druku oświadczenia o uprawnieniach oraz wykreślenie ww. zapisu z załącznika nr 4 i SIWZ.

Pytanie 3

Załącznik Nr 9 „Wykaz podwykonawców” – zgodnie z ustawą PZP, Art. 36 pkt. 4 Zamawiający może żądać jedynie wskazania części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, a nie może żądać podania nazw firm. W związku z tym wnosimy o modyfikację ww. załącznika.

Pytanie 4

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót, ponieważ plik zamieszczony na stronie pod nazwą „przedmiar” zawiera SIWZ.

Pytanie 5

W pkt. 6.1 ppkt 2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się 2 robotami budowlanymi o wartości nie mniejszej niż wartość zamówienia, natomiast w pkt. 7.1 ppkt 6) – o wartości co najmniej 100 tys. zł Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Pytanie 6

W pkt. 6.1 ppkt 4) Zamawiający żąda wykazaniem się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości 900 tys. zł, natomiast w pkt. 7.1 ppkt 11) – w wys. 100 tys. zł. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Pytanie 7

Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o pozycje dotyczące obsługi inwentaryzacji geodezyjnej.

Pytanie 8

Czy w zakresie ww. zadania jest wykonywanie zjazdów? Jeżeli tak, to o jakiej nawierzchni.

Prosimy o ewentualną korektę kosztorysu.

Pytanie 9

Prosimy o zamieszczenie brakującego arkusza 3 planu sytuacyjnego – zamieszczono plan do km 0+440.

Pytanie 10

Prosimy o informację, jaka jest istniejąca nawierzchnia na przebudowanym odcinku. Na profilu wpisano nawierzchnię brukowcową, natomiast w kosztorysie w poz. 2.1.2 wpisano „Skropienie istniejącej warstwy wiążącej”.

Pytanie 11

Według kosztorysu należy wykonać warstwę ścierną AC11S 70/100. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do wykonania warstwy ścierną asfaltu D 50/70, jak zostało to zapisane w SST D-05.03.05a Tablica 2 „Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy ścierną z betonu asfaltowego”?

Odpowiedzi.

1. Tak 2. Tak 3. Tak 4. Tak 5. Tak 6.

Ad. pyt. 1, pyt. 2, pyt. 3, pyt. 5, pyt. 6.

Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z póź. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. Ad. pyt. 1

Zmienia się treść pkt.6.1 ppkt 3 SIWZ, – w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Nowe brzmienie odnośnika pierwszego:

- Wykonawca wykaże, że posiada lub ma zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem) do sprawnego sprzętu niezbędnego do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią. Wymagane jest posiadanie m.in. następującego sprzętu: samochodu samowyładowczego, urządzenia do wytwarzania masy asfaltowej, urządzenia do układania masy asfaltowej, walca.

2) Ad. pyt. 2.

Zmienia się treść Załącznika Nr 4 do SIWZ. Nowy załącznik Nr 4 w załączeniu.

3. Ad. pyt. 3

Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do SIWZ. Nowy załącznik Nr 9 w załączeniu.

3. Ad. pyt. 5

Zmienia się treść pkt. 6.1 ppkt. 2 .

Nowe brzmienie pkt. 6. ppkt.2

„ 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia zamawiający rozumie wykonanie minimum 2 roboty dotyczące budowy lub przebudowy dróg o wartości każdej nie mniejszej niż 100 tys. zł.”

5) Ad. pyt.6

Zmienia się treść pkt. 6.1 ppkt. 4 .

Nowe brzmienie pkt. 6. ppkt. 4

„ 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- wykażą, że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 tys. zł.”.

Ad. pyt.4

Zamieszcza się przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ - w załączeniu.

Ad. pyt. 7

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt.4 ppkt. 4.5 p) „ Zakres prac oraz odpowiedzialności wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową „Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę geodezyjną i inwentaryzację powykonawczą” oraz „Cena oferty jest ceną ryczałtową, a przedmiary i kosztorys ofertowy jest poglądowy.

Ww. sprawę rozstrzyga również zapis w SST DM – 00.00.00 Wymagania ogólne w pkt. 8 ppkt. 8.4. oraz pkt. 9 ppkt. 9.2.

Ad. pyt. 8

Zakres zadania inwestycyjnego nie przewiduje wykonania zjazdów.

Ad. pyt.9

Zamieszcza się brakujący arkusz Nr 3 planu sytuacyjnego - w załączeniu.

Ad. pyt. 10

Inwestycja jest kontynuacją zadania. Na odcinku objętym przetargiem obecnie jest warstwa wiążąca.

Ad. pyt. 11

Zamawiający nie dopuszcza zmiany asfaltu warstwy ścieralnej na D 50/70.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 3
2. Załącznik Nr 4
3. Załącznik Nr 9

Zatwierdzam:

Z up. Zarządu Powiatu

inż. Krystyna Miszczuk

p.o. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych

w Hajnówce

Hajnówka, dnia 2011-09-28

Plan sytuacyjny (287.73 KB)

Strona 1.

Plan sytuacyjny (16.32 MB)

Strona 2.

Plan sytuacyjny (9.46 MB)

Strona 3.

Plan sytuacyjny (10.54 MB)

Strona 4.

Załącznik Nr. 11 (3.92 MB)

Załącznik Nr. 3 (54.5 KB)

Załącznik Nr. 4 (35 KB)

Załącznik Nr. 9 (45.5 KB)

Metryka strony

Udostępniający: Zarząd Dróg Powiatowych

Wytwarzający/odpowiadający: * informatyk

Data wytworzenia: 2011-09-29

Wprowadzający: * informatyk

Data wprowadzenia: 2011-09-29

Data modyfikacji: **2011-09-29**

Opublikował: * **informatyk**

Data publikacji: **2011-09-29**